



인증번호 : 제 18-0250 호

Certificate



제 품 인 증 서

1. 제 조 업 체 명 : (주)신동아이에스

2. 대 표 자 명 : 이재형

3. 공 장 소 재 지 : 부산 강서구 녹산산단27로 135

4. 인 증 제 품 :

가. 표 준 명 : 저압 서지보호장치 - 제11부 : 저압전력 계통의 저압 서지보호장치 - 요구사항 및 시험방법

나. 표 준 번 호 : KS C IEC 61643-11

다. 종 류 · 등 급 · 호 칭 또는 모 델 :

Ⅱ 등급 공칭방전전류(In), 단상 2선식, 조합형, TN, 10KA, Up L-N:2.5kV, Uc:320V, N-PE:2.5kV

Ⅱ 등급 공칭방전전류(In), 단상 2선식, 조합형, TN, 5KA, Up L-N:2.5kV, Uc:320V, N-PE:2.5kV '끝'.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2024 년 11 월 12 일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-10-17
2. 차기심사 완료기한 : 2026-05-16
3. 최종 변경일 : 2024-11-12 인증서 반영