



Certificate

인증번호: 제 00-1208 호



제품인증서

1. 제조업체명 : 파나소닉신동아(주)
2. 대표자성명 : 오사 노부히로
3. 공장소재지 : 부산광역시 강서구 녹산산단27로 135(송정동)
4. 인증제품
 - 가. 표준명 : 산업용 누전차단기
 - 나. 표준번호 : KSC 4613
 - 다. 종류·등급·호칭 또는 모델 : '이면기재'

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2020년 03월 18일



한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2000-03-10
2. 차기심사 완료기한 : 2023-05-16
3. 최종 변경일 : 2020-03-18 정기심사합격

다. 종류 · 등급 · 호칭 또는 모델 :

- 정격전압220V, 정격전류범위15A, 정격차단전류1.5kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위15A, 정격차단전류2.5kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위20A~100A, 정격차단전류10kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위20A~100A, 정격차단전류25kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위20A~100A, 정격차단전류5kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위20A~30A, 정격차단전류1.5kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위20A~50A, 정격차단전류2.5kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류10kA, 3극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류25kA, 3극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류50kA, 2극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류50kA, 3극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류5kA, 3극
- 정격전압220V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류65kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위20A~100A, 정격차단전류10kA, 2극
- 정격전압460V, 정격전류범위20A~100A, 정격차단전류5kA, 2극
- 정격전압460V, 정격전류범위20A~50A, 정격차단전류10kA, 4극
- 정격전압460V, 정격전류범위20A~50A, 정격차단전류14kA, 4극
- 정격전압460V, 정격전류범위20A~50A, 정격차단전류5kA, 4극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류10kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류2.5kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류25kA, 2극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류25kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류35kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~100A, 정격차단전류5kA, 3극
- 정격전압460V, 정격전류범위30A~50A, 정격차단전류25kA, 4극. 끝.