



인증번호 : 제 18-0250 호

Certificate



# 제품인증서

1. 제조업체명 : (주)신동아이에스
2. 대표자성명 : 이재형
3. 공장소재지 : 부산광역시 강서구 녹산산단27로 135(송정동)
4. 인증제품
  - 가. 표준명 : 저압 서지보호장치 - 제11부 : 저압전력 계통의 저압 서지보호장치 - 요구사항 및 시험방법
  - 나. 표준번호 : KS C IEC 61643-11
  - 다. 종류 · 등급 · 호칭 또는 모델 :
    - II 등급 공칭방전전류(In), 단상 2선식, 조합형, TN, 10KA, Up L-N:2.5kV, Uc:320V, N-PE:2.5kV
    - II 등급 공칭방전전류(In), 단상 2선식, 조합형, TN, 5KA, Up L-N:2.5kV, Uc:320V, N-PE:2.5kV. 끝.

「산업표준화법」 제17조 제1항에 따른 인증심사를 실시한 결과 한국 산업표준(KS)과 인증심사기준에 적합하므로, 「산업표준화법」 제15조 및 같은 법 시행규칙 제10조 제1항에 따라 위와 같이 한국산업표준(KS)에 적합함을 인증합니다.

2022 년 04 월 18 일



## 한국표준협회



1. 최초 인증일 : 2018-10-17
2. 차기심사 완료기한 : 2023-05-16
3. 최종 변경일 : 2022-04-18 (대표변경)